



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**Br. 01152-PYRO-SAFE-FLAMMOPLAST-KS3**  
**PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A**

*Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*  
**PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3**

*Namijenjena uporaba*

**Komponente u montažnom kompletu za uporabu pri brtvljenju linijskih sastavnih mjesta i u protupožarnim barijerama s nazivom: sustav za ispunjavanje sastavnih mjesta PYRO-SAFE brtva za sastavna mjesta - FLAMMOPLAST**

*Proizvođač*

**svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International**  
**Gluesinger Strasse 86 • D - 21217 Seevetal**

*Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava*  
**Sustav 1**

*Europski dokument za ocjenjivanje*  
**EAD 350141-00-1106**

*Europska tehnička ocjena*  
**ETA-13/0543 od 29.5.2018.**

*Certifikat o stalnosti svojstava*  
**0761-CPR-0351**

*Tijelo za tehničko ocjenjivanje*  
**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin**

*Prijavljeno tijelo*

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, identifikacijski broj 0761**

*Objavljena svojstva*

Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred E	EN 13501-1
Vatrootpornost	Maksimalno EI 120-H-X-B-20 do 100, EI 120-V-X-B-20 do 100 ili EI 120-T-X-B-20 do 100 Opširnije informacije pogledajte u ETA 13/0543	EN 13501-2
Predavanje opasnih tvari	Nema opasnih tvari Scenariji oslobađanja: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Trajnost i prikladnost za uporabu	Kategorija uporabe za vrstu Z <sub>1</sub>	EAD 350141-00-1106

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač. Izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici [www.svt.de](http://www.svt.de).

Potpisano za proizvođača i u njegovo ime:

Christian Meyer-Korte  
Voditelj za projektni menadžment / Private Label

Andree Schober  
Središnja tehnika / voditelj odjela za kemiju