



Für das Bauprodukt	FLAMRO Variant N III wrap
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	RA-16-0056
2. Verwendungszweck(e)	Rohrabschottung
3. Hersteller	FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen
4. Bevollmächtigter	Nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6a) Harmonisierte Norm	Nicht relevant
6b) Europäisches Bewertungsdokument	ETAG 026 Teil 2, August 2011
Europäische technische Bewertung	ETA-16/0056
Technische Bewertungsstelle	ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn
Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Nr. 0761
7. Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerwiderstand als Rohrabschottung für Kunststoffrohre aus PVC, PE oder PP etc. *) mittels der Brandschutzmanschette Typ Variant N III wrap in min. 100 mm dicken leichten Trennwänden, in min. 100 mm dicken Massivwänden bzw. in min. 150 mm dicken Massivdecken. *)	Max. EI 120 - U/U bzw. Max. EI 240 - U/C	ETA-16/0056
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit mit / ohne Mineralfaserplatten	Nutzungskategorie Typ Y ₂ / X	
Luftdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	



Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	NPD	
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD	
Haftfähigkeit	NPD	
Luftschalldämmung	NPD	
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Bestandteile - Brandverhalten: FLAMRO Variant N III wrap FLAMRO BML FLAMRO BMS FLAMRO BMK Mineralwolle Rohdichte 150 kg/m ³	Euroklasse gemäß EN 13501: E E E E A1	

*] Angaben aus ETA-16/0056

8. Angemessene Technische Dokumentation **Nicht relevant**
und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Link zu einer Online-Kopie der Leistungserklärung www.flamro.de

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Hemp, Leiter F&E / Prokurist, FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH