

LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 01151-PYRO-SAFE-FLAMMOPLAST-KS1
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A**

Datum: 15.01.2019
Rev. 01
Seite 1 von 1



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Verwendungszweck
Komponente im Bausatz zur Verwendung in linienförmigen Fugenabdichtungen und Brandsperren mit der Bezeichnung Fugenfüll-System PYRO-SAFE Fugenabdichtung - FLAMMOPLAST

Hersteller
**svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86 • D - 21217 Seevetal**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 1

Europäisches Bewertungsdokument
EAD 350141-00-1106

Europäische Technische Bewertung
ETA-13/0543 vom 29.05.2018

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0761-CPR-0351

Technische Bewertungsstelle
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Die notifizierte Stelle
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Kennnummer 0761

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Maximal EI 120-H-X-B-20 bis 100, EI 120-V-X-B-20 bis 100 oder EI 120-T-X-B-20 bis 100 Details siehe ETA 13/0543	EN 13501-2
Abgabe gefährliche Stoffe	keine gefährlichen Stoffe Freisetzungsszenarien: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Z ₁	EAD 350141-00-1106

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Leistungserklärung online verfügbar unter www.svt.de.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Christian Meyer-Korte
Leiter Produktmanagement/ Private Label

i.V. Andree Schober
Zentrale Technik/ Leitung Chemie