



# Prohlášení o výkonu

č. 0128-PYRO-SAFE®-CT  
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Datum: 25.09.2018  
Rev.: 05

strana 1 / 1

## Jednoznačný identifikační kód typu produktu

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

## Účel použití

Produkt pro izolaci kabelů

## Výrobce

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

## Systém pro hodnocení a ověřování výkonové stálosti

Systém 1

## Evropský vyhodnocovací dokument

ETAG 026-2:2011

## Evropské Technické hodnocení

ETA-16/0016 ze dne 18.01.2016

## Certifikát o výkonové stálosti

0761-CPR-0460

## Technické místo hodnocení

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

## Notifikovaný subjekt

Ústav pro zkoušení materiálů pro stavebnictví v Braunschweigu (D), identifikační číslo 0761

## Deklarovaný výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Chování při požáru	Klasifikace podle přílohy ETA-16/0016	EN 13501-1
ohnivzdornost	V závislosti na typu konstrukce a typu součásti, jakož i na provedení vedení a potrubí, maximální třída EI 120 - viz ETA-16/0016	EN 13501-2
Odvádění nebezpečných látek	Žádné nebezpečné látky	ETAG 026-2
Trvanlivost a upotřebitelnost	Kategorie použití typu X	EOTA TR 024

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.

Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách [www.svt.de](http://www.svt.de).

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Vedoucí produktového managementu / vlastní jmenovka

i.A. Daniel Bernhardt  
Technická dokumentace