



Declaración de rendimiento

N° 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Fecha: 25.09.2018
Rev.: 05

Página 1 / 1

Identificador único del producto

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Finalidad prevista

Producto para sellos de penetración de cables

Fabricante

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema de evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento

Sistema 1

Documento de Evaluación Europeo

ETAG 026-2:2011

Evaluación Técnica Europea

ETE 16/0016 del 18/01/2016

Certificado de constancia del rendimiento

0761-CPR-0460

Organismo de Evaluación Técnica

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Organismo notificado

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, número de identificación 0761

Rendimiento declarado

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clasificación conforme anexo ETE 16/0016	EN 13501-1
Resistencia al fuego	Clase máxima EI 120 en función del tipo de ejecución y de componente, así como de los pasos de cables, véase ETE 16/0016	EN 13501-2
Emisión de sustancias peligrosas	Sin sustancias peligrosas	ETAG 026-2
Durabilidad y aptitud para el uso	Categoría de uso tipo X	EOTA TR 024

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaración de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta declaración de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.

Esta declaración de rendimiento está disponible en el sitio web www.svt.de

Firmado en nombre y representación del fabricante

i.V. Christian Meyer-Korte
Jefe de Gestión de Productos

i.A. Daniel Bernhardt
Documentación técnica