



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Datums: 25.09.2018
Vers.: 05

Lappuse 1 / 1

Precīzs izstrādājuma tipa apzīmējuma kods

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Lietošanas mērķis

Izstrādājums kabeļu caurvadiem

Ražotājs

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistēma ekspluatācijas īpašību novērtējumam un pārbaudei

Sistēma 1

Eiropas novērtējuma dokuments

ETAG 026-2:2011

Eiropas tehniskais novērtējums

ETA-16/0016 no 18.01.2016.

Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts

0761-CPR-0460

Tehniskā vērtējuma vieta

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Paziņotā struktūra

Braunšveigas Būvniecības jomas materiālu pārbaudes iestāde (Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig),
koda numurs 0761

Paziņotās ekspluatācijas īpašības

Būtiskākās pazīmes	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Īpašības ugunsgrēka laikā	Klasifikācija saskaņā ar ETA-16/0016 pielikumu	EN 13501-1
Ugunsizturība	Atkarībā no modeļa un detaļas veida, kā arī izvadītajiem vadiem - maksimālā klase ir EI 120 - skatiet ETA-16/0016	EN 13501-2
Bīstamo vielu nodošana	Nav bīstamu vielu	ETAG 026-2
Izturība un lietošanas piemērotība	Tipa X lietderības kategorija	EOTA TR 024

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašība, par kuru ir izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vietnē www.svt.de. Parakstīties ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā:

i.V. Christian Meyer-Korte
Ražošanas pārvaldības vadītājs/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Tehniskā dokumentācija