



Declarație de Performanță

Nr. 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Data: 25.09.2018
Rev.: 05

Pagina 1 / 1

Cod de identificare univoc al tipului de produs

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Scopul utilizării

Produs pentru izolațiile cablurilor

Producător

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistem 1

Document european de evaluare

ETAG 026-2:2011

Evaluare tehnică europeană

ETA-16/0016 din 18.01.2016

Certificat al constanței performanței

0761-CPR-0460

Organismul de evaluare tehnică

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Organismul notificat

Institutul de Testare a Materialelor pentru Construcții Braunschweig, cod de identificare 0761

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Putere	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasificare conform Anexei ETA-16/0016	EN 13501-1
Rezistența la loc	În funcție de tipul componentei și de modelul de execuție, dar și de cablurile confecționate maxim clasa EI 120 - vezi ETA-16/0016	EN 13501-2
Depunerea substanțelor periculoase	Fără substanțe periculoase	ETAG 026-2
Durabilitate și adecvare pentru utilizare	Categorie de utilizare de tip X	EOTA TR 024

Performanța produsului, pentru care a fost eliberată declarația de performanță, corespunde performanțelor declarate. Singurul răspunzător pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producătorul menționat mai sus. Această declarație de performanță este disponibilă online la www.svt.de. Semnat pentru și în numele fabricantului de către:

i.V. Christian Meyer-Korte
Director Management de produs/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Documentație tehnică