



Prestandadeklaration

Nr 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Datum: 25.09.2018
Rev.: 05
Sida 1 / 1

Produkttypens unika identifikationskod

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Avsedd användning

Produkt för kabelgenomföringar

Tillverkare

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System för bedömning och kontroll av fortlöpande prestanda

System 1

Europeiskt bedömningsdokument

ETAG 026-2:2011

Europeisk teknisk bedömning

ETA-16/0016 av den 18 januari 2016

Certifikat för fortlöpande prestanda

0761-CPR-0460

Tekniskt bedömningsorgan

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Anmält organ

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, ID-nr 0761

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klassificering enligt bilagan till ETA-16/0016	EN 13501-1
Brandhärdighet	Beroende på typen av utförande och komponenter samt de genomförda ledningarna, max. klass EI 120 - se ETA-16/0016	EN 13501-2
Emissioner av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	ETAG 026-2
Beständighet och användbarhet	Användningskategori typ X	EOTA TR 024

Prestandan för produkten, som prestandadeklarationen utfärdas för, motsvarar angivna prestanda. Utfärdandet av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 sker på eget ansvar av ovan angiven tillverkare.

Denna prestandadeklaration är tillgänglig på internet på www.svt.de.

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

i.V. Christian Meyer-Korte
Chef produktstyrning/legotillverkning

i.A. Daniel Bernhardt
Teknisk dokumentation