



# Prohlášení o výkonu

č. 01151-PYRO-SAFE®-FLAMMOPLAST-KS1  
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

Datum: 15.01.2019  
Rev.: 01

strana 1 / 1

## Jednoznačný identifikační kód typu produktu

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

## Účel použití

Komponenty ve stavební sadě pro použití v lineárních těsněných spár a protipožárních závěrách s označením Systém pro plnění spár PYRO-SAFE® těsnění spár - FLAMMOPLAST

## Výrobce

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

## Systém pro hodnocení a ověřování výkonové stálosti

Systém 1

## Evropský vyhodnocovací dokument

EAD 350141-00-1106

## Evropské Technické hodnocení

ETA-13/0543 ze dne 29.05.2018

## Certifikát o výkonové stálosti

0761-CPR-0351

## Technické místo hodnocení

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

## Notifikovaný subjekt

Ústav pro zkoušení materiálů pro stavebnictví v Braunschweigu (D), identifikační číslo 0761

## Deklarovaný výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Chování při požáru	Třída E	EN 13501-1
ohnivzdornost	Maximálně EI 120-H-X-B-20 až 100 EI 120-V-X-B-20 až 100 nebo EI 120-T-X-B-20 až 100 Podrobnosti viz ETA 13/0543	EN 13501-2
Odvádění nebezpečných látek	Žádné nebezpečné látky Scénáře uvolnění: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Trvanlivost a upotřebitelnost	Kategorie použití typu Z1	EAD 350141-00-1106

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.

Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách [www.svt.de](http://www.svt.de).

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

i.V. Christian Meyer-Korte

Vedoucí produktového managementu / vlastní jmenovka

i.A. Daniel Bernhardt

Technická dokumentace