



Declaración de rendimiento

N° 01151-PYRO-SAFE®-FLAMMOPLAST-KS1
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

Fecha: 15.01.2019
Rev.: 01

Página 1 / 1

Identificador único del producto

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

Finalidad prevista

Componente de un kit para la aplicación en juntas lineales y barreras contra incendios con la denominación comercial „Sistema de relleno de juntas PYRO-SAFE® sellado de juntas FLAMMOPLAST“

Fabricante

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema de evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento

Sistema 1

Documento de Evaluación Europeo

EAD 350141-00-1106

Evaluación Técnica Europea

ETE 13/0543 del 29/05/2018

Certificado de constancia del rendimiento

0761-CPR-0351

Organismo de Evaluación Técnica

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Organismo notificado

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, número de identificación 0761

Rendimiento declarado

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 13501-1
Resistencia al fuego	Máximo EI 120-H-X-B-20 a 100 EI 120-V-X-B-20 a 100 o EI 120-T-X-B-20 a 100, véase detalles en ETE 13/0543	EN 13501-2
Emisión de sustancias peligrosas	Sin sustancias peligrosas Escenarios de liberación: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Durabilidad y aptitud para el uso	Categoría de uso tipo Z1	EAD 350141-00-1106

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaración de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta declaración de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.

Esta declaración de rendimiento está disponible en el sitio web www.svt.de

Firmado en nombre y representación del fabricante

i.V. Christian Meyer-Korte
Jefe de Gestión de Productos

i.A. Daniel Bernhardt
Documentación técnica