



Dichiarazione di prestazione

N. 01151-PYRO-SAFE®-FLAMMOPLAST-KS1
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

Data: 15.01.2019
Rev.: 01

Pagina 1 / 1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

Usi previsti

Componente facente parte del kit da utilizzare per la sigillatura di giunti lineari e barriere tagliafiamma con la denominazione Sistema di riempimento giunti Sigillatura di giunti PYRO-SAFE® - FLAMMOPLAST

Fabbricante

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione

Sistema 1

Documento per la valutazione europea

EAD 350141-00-1106

Valutazione tecnica europea

ETA-13/0543 del 29.05.2018

Certificato di costanza delle prestazioni

0761-CPR-0351

Organismo di valutazione tecnica

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Organismo notificato

MPA Braunschweig (Ente di collaudo di materiali edili), codice identificativo 0761

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	Massimo EI 120-H-X-B-20 fino a 100 EI 120-V-X-B-20 fino a 100 o EI 120-T-X-B-20 fino a 100 Per i dettagli vedere ETA 13/0543	EN 13501-2
Rilascio di sostanze pericolose	Nessuna sostanza pericolosa Scenari di rilascio: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Durevolezza ed idoneità all'uso	Categoria di uso Tipo Z1	EAD 350141-00-1106

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato. La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www.svt.de.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

i.V. Christian Meyer-Korte
Responsabile Gestione Prodotti/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Documentazione tecnica