



Déclaration de performance

N° 01152-PYRO-SAFE®-FLAMMOPLAST-KS3
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3

Date: 15.01.2019
Rév.: 01
age 1 / 1

Code d'identification univoque du type de produit
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3

Usage prévu

Composant du lot servant à l'emploi dans l'étanchéification de joints linéaires et de pare-feux possédant la désignation Système de garnissage de joints étanchéification de joints PYRO-SAFE® - FLAMMOPLAST

Fabricant

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances
Système 1

Document d'évaluation européen
EAD 350141-00-1106

Évaluation technique européenne
ETA-13/0543 du 29/05/2018

Certificat de la constance des performances
0761-CPR-0351

Organisme d'évaluation technique
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

L'organisme notifié

Institut de contrôle des matériaux pour le secteur du bâtiment, Braunschweig, numéro d'identification 0761

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	Classe E	EN 13501-1
Résistance au feu	Maximum EI 120-H-X-B-20 à 100, EI 120-V-X-B-20 à 100 ou EI 120-T-X-B-20 à 100, pour les détails, voir ETA 13/0543	EN 13501-2
Dégagement de matières dangereuses	Pas de matières dangereuses scénarios de dégagements: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Stabilité et aptitude à l'emploi	Catégorie d'utilisation type Z1	EAD 350141-00-1106

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance en accord avec l'ordonnance (UE) n° 305/2011. Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.svt.de.
Signé pour le fabricant et en son nom par :

i.V. Christian Meyer-Korte
Responsable Gestion des produits / labels privés

i.A. Daniel Bernhardt
Documentation technique