



Izjava o zmogljivosti

Št. 01152-PYRO-SAFE®-FLAMMOPLAST-KS3
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3

Datum: 15.01.2019
Preverjeno: 01
Stran 1 / 1

Enojasna ozn. koda tipa izdelka
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3

Namen uporabe

Komponente v gradbenem kompletu za uporabo v linijskih tesnilih za fuge in požarne zapore z oznako Polnilni sistem za fuge PYRO-SAFE®, tesnilo za fuge FLAMMOPLAST

Proizvajalec

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti
Sistem 1

Evropski dokument za ocenjevanje
EAD 350141-00-1106

Evropsko tehnično ocenjevanje
ETA-13/0543 z dne 29. 05. 2018

Potrdilo o obstojnosti zmogljivosti
0761-CPR-0351

Tehnična ustanova za ocenjevanje
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Priglašeni organ

Ustanova za preverjanje gradbenih materialov „Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig“, označevalna številka 0761

Zmogljivost, navedena v izjavi

Najpomembnejše značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Vedenje v požaru	Razred E	EN 13501-1
Ognjeodpornost	Največ EI 120-H-X-B-20 do 100 EI 120-V-X-B-20 do 100 ali EI 120-T-X-B-20 do 100 Podrobnosti glej ETA 13/0543	EN 13501-2
Oddaja nevarnih snovi	Ni nevarnih snovi Scenarij sproščanja: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Vzdržljivost in primernost uporabe	Kategorija uporabnosti tip Z1	EAD 350141-00-1106

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.

Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.svt.de.

Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V. Christian Meyer-Korte
vodje upravljanja izdelkov / Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Tehnična dokumentacija