



Prohlášení o výkonu

č. 01153-PYRO-SAFE®-SP-A2
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2

Datum: 10.03.2018
Rev.: 01

strana 1 / 1

Jednoznačný identifikační kód typu produktu

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2

Účel použití

Intumescentní protipožární nátěr na ocelové komponenty

Výrobce

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Systém pro hodnocení a ověřování výkonové stálosti

Systém 1

Evropský vyhodnocovací dokument

ETAG 018-2:2011-11

Evropské Technické hodnocení

ETA-17/0394 ze dne 31.05.2017

Certifikát o výkonové stálosti

0761-CPR-0629

Technické místo hodnocení

Instytut Techniki Budowlanej

Notifikovaný subjekt

Ústav pro zkoušení materiálů pro stavebnictví v Braunschweigu (D), identifikační číslo 0761

Deklarovaný výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Chování při požáru	Reaktivní nátěrový systém skládající se ze základního nátěru PERMACOR 1705, intumescentního protipožárního nátěru PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2 a vrchního nátěru DECORATIVE SP 2: třída E	EN 13501-1
ohnivzdornost	R 15 - R 60 podle přílohy 1 ETA-17/0394 pro nosníky a podpěry s otevřenými nebo uzavřenými profily.	EN 13501-2 EN 13381-8
Odvádění nebezpečných látek	Žádné nebezpečné látky	-
Trvanlivost a upotřebitelnost	Kategorie použití typu Z2	ETAG 018-2
Kompatibilita základních nátěrů	Krátký olejový alkyd, akryl, 2 K epoxid	
Kompatibilita krycích nátěrů	DEKORLACK SP-2, LACRYL PU, FONTECRYL 10, DEKONTLACK L	

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.

Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách www.svt.de.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

i.V. Christian Meyer-Korte
Vedoucí produktového managementu / vlastní jmenovka

i.A. Daniel Bernhardt
Technická dokumentace