



# Izjava o svojstvima

Br. 01155-PYRO-SAFE®-FLAMMOTECT-A  
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Datum: 25.09.2018  
Rev.: 04

Stranica 1 / 1

## Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

### Namijenjena uporaba

- A) Ablacijski premaz za uporabu u pregradama  
B) Protupožarni proizvodi za brtvljenje i zatvaranje sastavnih mjesta i otvora

### Proizvođač

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

### Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

A) + B) Sustav 1

### Europski dokument za ocjenjivanje

- A) ETAG 026-2:2011  
B) EAD 350141-00-1106

### Europska tehnička ocjena

- A) ETA-14/0418 od 04.12.2014.  
B) ETA-18/0237 od 16.05.2018.

### Certifikat o stalnosti svojstava

- A) 0761-CPR-0426  
B) 0761-CPR-0726

### Tijelo za tehničko ocjenjivanje

- A) Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin  
B) ETA-Danmark A/S

### Prijavljeno tijelo

A) + B) Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, identifikacijski broj 0761

### Objavljeno svojstvo

	Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
A) + B)	Reakcija na požar	Razred E	EN 13501-1
A)	Vatrootpornost	Razred EI 30 - razred EI 240 Opširnije informacije pogledajte u ETA-14/0418	EN 13501-2
B)		Maksimalno razred EI 120-H-X-B-W-00 do 200 razred EI 120-V-X-B-W-00 do 200 Opširnije informacije pogledajte u ETA-18/0237	
A)	Predavanje opasnih tvari	Nema opasnih tvari	ETAG 018-2
A) + B)	Trajnost i prikladnost za uporabu	Kategorija uporabe za vrstu X	ETAG 026-2

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici [www.svt.de](http://www.svt.de).

Potpisao za proizvođača i u njegovo ime:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Voditelj za projektni menadžment / Private Label

i.A. Daniel Bernhardt  
Tehnička dokumentacija