



# Izjava o svojstvima

Br. 01167000-PYRO-SAFE® GFM  
PYRO-SAFE® GFM

Datum: 06.02.2017  
Rev.: 01

Stranica 1 / 1

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda**  
PYRO-SAFE® GFM

**Namijenjena uporaba**

Obični mort za zide nakon provjere prikladnosti za izradu pregrada za cijevi u zidovima i stropovima, također prikladan i za sastavna mjesta oko protupožarnih zaklopki i popunjavanje dovratnika kod protupožarnih vrata.

**Proizvođač**

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**

Sustav 2+

**Usklađena norma**

EN 998-2:2010

**Prijavljeno tijelo**

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, identifikacijski broj 0432

**Objavljeno svojstvo**

Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-2:2010
Tlačna čvrstoća	M20	
Početna smična čvrstoća (smična čvrstoća prijanjanja)	0,3 N/(mm <sup>2</sup> ) (vrijednost iz tablice)	
Apsorpcija vode	NPD	
Sadržaj klorida	≤ 0,10 M.-%	
Propusnost vodene pare μ	15/20 (vrijednost iz tablice)	
Toplinska vodljivost Λ 10,dry	≤ 0,82 W/(mK) za P = 50 % ≤ 0,89 W/(mK) za P = 90 % (vrijednosti iz tablice prema EN 1745)	
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Ocjena prema odredbama koje vrijede na predviđenom mjestu uporabe morta	

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici [www.svt.de](http://www.svt.de).

Potpisao za proizvođača i u njegovo ime:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Voditelj za projektni menadžment / Private Label

i.A. Daniel Bernhardt  
Tehnička dokumentacija