



Dichiarazione di prestazione

N. 01167000-PYRO-SAFE® GFM

PYRO-SAFE® GFM

Data: 06.02.2017

Rev.: 01

Pagina 1 / 1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

PYRO-SAFE® GFM

Usi previsti

Normale malta per murature secondo prova d'idoneità per la realizzazione di sigillature di attraversamenti di tubazioni in pareti e solai, idonea anche per giunti intorno a serrande tagliafiamma e per il riempimento delle intelaiature delle porte tagliafuoco.

Fabbricante

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione

Sistema 2+

Norma armonizzata

EN 998-2:2010

Organismo notificato

Ente di collaudo di materiali edili (MPA) Renania settentrionale-Vestfalia, codice identificativo 0432

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1	EN 998-2:2010
Resistenza alla compressione	M20	
Resistenza iniziale a taglio (resistenza al taglio adesivo):	0,3 N/(mm ²) (valore tabella)	
Assorbimento d'acqua	NPD	
Contenuto di cloruro	≤ 0,10 M.-%	
Permeabilità al vapore acqueo μ	15/20 (valore tabella)	
Conducibilità termica Λ 10,dry	≤ 0,82 W/(mK) per P=50% ≤ 0,89 W/(mK) per P=90% (valori tabella secondo EN 1745)	
Durevolezza (resistenza al gelo)	Valutazione secondo le disposizioni applicabili nel luogo di utilizzo previsto per la malta	

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato.

La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www.svt.de.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

i.V. Christian Meyer-Korte
Responsabile Gestione Prodotti/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Documentazione tecnica