

MPA Braunschweig, Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig

## Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761 – CPR – 0625

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 09.03.2011 (Bauproduktenverordnung/CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Kissen für Brandschutzabschottungen  
mit der Bezeichnung ‚FLAMRO BK-N Fire Protection Pillows‘**

erzeugt von oder für

**Flamro Brandschutz-Systeme GmbH  
Am Sportplatz 2  
56291 Leiningen**

am Herstellungsort

**Werk 20.**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Europäischen Technischen Bewertungsdokument

**ETA-17/0904 vom 25.10.2017**

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

**die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes**

sicherzustellen.

Das Brandschutzprodukt ‚FLAMRO BK-N Fire Protection Pillows‘ ist ein kompressibles, intumeszierendes Material, das in Kissenform verpackt ist. Es dient zum Verschließen von Öffnungen in Massiv- und leichten Trennwänden sowie Massivdecken, die zur Durchführung von Installationen in feuerwiderstandsfähigen Bauteilen hergestellt wurden.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 09.11.2017 ausgestellt und gilt längstens bis zum 08.11.2022, solange weder die harmonisierte Spezifikation, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, den 09.11.2017

Z-3/1242/13



.....  
Dr.-Ing. W. Hinrichs  
Leiter der Zertifizierungsstelle