



Декларация за експлоатационни показатели

№ 0128-PYRO-SAFE®-CT

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Дата: 25.09.2018

Последна промяна: 05

Страница 1 / 1

Уникален идентификационен код на типа на продукта

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Област на приложение

Продукт за изолация на кабели

Производител

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 1

Европейски документ за оценка

ETAG 026-2:2011

Европейска техническа оценка

ETA-16/0016 от 18.01.2016 г.

Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели

0761-CPR-0460

Орган за техническа оценка

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Нотифициран орган

Институт за тестване на материали за строителната индустрия Брауншвайг, идентификационен номер 0761

Декларирани експлоатационни показатели

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Поведение при пожар	Класификация съгласно Приложението на ETA-16/0016	EN 13501-1
Огнеустойчивост	В зависимост от конструктивното изпълнение и типа на компонентите, както и от прекараните инсталации, максимален клас EI 120 - вж. ETA-16/0016	EN 13501-2
Освобождаване на опасни вещества	не се освобождават опасни вещества	ETAG 026-2
Дълготрайност и пригодност за експлоатация	Категория на използване тип X	EOTA TR 024

Експлоатационните показатели на продукта, за който е издадена Декларацията за експлоатационни показатели, съответстват на декларираните характеристики. За изготвянето на Декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговаря само посоченият по-горе производител.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели е достъпна онлайн на адрес www.svt.de.

Подписано за- и от името на производителя от:

i.V. Christian Meyer-Korte

Ръководител Продуктов мениджмънт / търговски марки

i.A. Daniel Bernhardt

Техническа документация