



Déclaration de performance

N° 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Date: 25.09.2018
Rév.: 05
age 1 / 1

Code d'identification univoque du type de produit

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Usage prévu

Produit pour obturations pour câbles

Fabricant

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances

Système 1

Document d'évaluation européen

ETAG 026-2:2011

Évaluation technique européenne

ETA-16/0016 du 18.01.2016

Certificat de la constance des performances

0761-CPR-0460

Organisme d'évaluation technique

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

L'organisme notifié

Institut de contrôle des matériaux pour le secteur du bâtiment, Braunschweig, numéro d'identification 0761

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	Classement selon l'annexe de l'ETA-16/0016	EN 13501-1
Résistance au feu	En fonction du type d'exécution et de construction ainsi que des conduites au plus classe EI 120 - voir ETA-16/0016	EN 13501-2
Dégagement de matières dangereuses	Pas de matières dangereuses	ETAG 026-2
Stabilité et aptitude à l'emploi	Catégorie d'utilisation type X	EOTA TR 024

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance en accord avec l'ordonnance (UE) n° 305/2011.

Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.svt.de.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

i.V. Christian Meyer-Korte
Responsable Gestion des produits / labels privés

i.A. Daniel Bernhardt
Documentation technique