



Izjava o svojstvima

Br. 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Datum: 25.09.2018
Rev.: 05

Stranica 1 / 1

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Namijenjena uporaba

Proizvod za kableske pregrade

Proizvođač

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 1

Europski dokument za ocjenjivanje

ETAG 026-2:2011

Europska tehnička ocjena

ETA-16/0016 od 18.1.2016.

Certifikat o stalnosti svojstava

0761-CPR-0460

Tijelo za tehničko ocjenjivanje

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Prijavljeno tijelo

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, identifikacijski broj 0761

Objavljeno svojstvo

Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasifikacija prema prilogu ocjene ETA-16/0016	EN 13501-1
Vatrootpornost	Ovisno o vrsti izvedbe i sastavnog dijela, kao i provedenim vodovima maksimalni je razred EI 120 - pogledajte ocjenu ETA-16/0016	EN 13501-2
Predavanje opasnih tvari	Nema opasnih tvari	ETAG 026-2
Trajnost i prikladnost za uporabu	Kategorija uporabe za vrstu X	EOTA TR 024

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www.svt.de.

Potpisao za proizvođača i u njegovo ime:

i.V. Christian Meyer-Korte
Voditelj za projektni menadžment / Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Tehnička dokumentacija