



Dichiarazione di prestazione

N. 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Data: 25.09.2018
Rev.: 05

Pagina 1 / 1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Usi previsti

Prodotto per sigillatura di attraversamenti di cavi

Fabbricante

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione

Sistema 1

Documento per la valutazione europea

ETAG 026-2:2011

Valutazione tecnica europea

ETA-16/0016 del 18.01.2016

Certificato di costanza delle prestazioni

0761-CPR-0460

Organismo di valutazione tecnica

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Organismo notificato

MPA Braunschweig (Ente di collaudo di materiali edili), codice identificativo 0761

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classificazione secondo l'appendice all'ETA-16/0016	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	In base al tipo di esecuzione e di elemento costruttivo così come agli attraversamenti, al massimo classe EI 120 - vedere ETA-16/0016	EN 13501-2
Rilascio di sostanze pericolose	Nessuna sostanza pericolosa	ETAG 026-2
Durevolezza ed idoneità all'uso	Categoria di uso Tipo X	EOTA TR 024

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato. La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www.svt.de.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

i.V. Christian Meyer-Korte
Responsabile Gestione Prodotti/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Documentazione tecnica