



Prestatieverklaring

Nr. 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Datum: 25.09.2018
Herz.: 05

Pagina 1 / 1

Uniforme identificatiecode van het producttype

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Gebruiksdoel

Product voor kabelisolaties

Fabrikant

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Systeem voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties

Systeem 1

Europees beoordelingsdocument

ETAG 026-2:2011

Europese technische beoordeling

ETA-16/0016 d.d. 18-01-2016

Certificaat van de bestendigheid van de prestaties

0761-CPR-0460

Technische beoordelingsinstantie

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

De aangemelde instantie

Keuringsinstantie voor de bouw Braunschweig, code 0761

Verklaarde prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandverloop	Classificatie conform bijlage ETA-16/0016	EN 13501-1
Brandwerendheid	Afhankelijk van uitvoerings- en componenttype alsmede de doorgevoerde kabels van maximaal klasse EI 120 - zie ETA-16/0016	EN 13501-2
Afgifte gevaarlijke stoffen	Geen gevaarlijke stoffen	ETAG 026-2
Duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid	Toepassingscategorie type X	EOTA TR 024

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.svt.de.
Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

i.V. Christian Meyer-Korte
Manager Productmanagement/Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Technische documentatie