



Declaração de desempenho

Nº 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Data: 25.09.2018
Rev.: 05

Página 1 / 1

Código de identificação único do tipo de produto

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Fim de utilização

Produto para proteções de cabos

Fabricante

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema para avaliação e verificação da constância de desempenho

Sistema 1

Documento de avaliação europeu

ETAG 026-2:2011

Avaliação técnica europeia

ETA-16/0016 de 18/01/2016

Certificado da constância de desempenho

0761-CPR-0460

Organismo técnico de avaliação

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

O organismo notificado

Instituto de teste de materiais para a engenharia civil em Braunschweig, nº de identificação 0761

Desempenho declarado

Características principais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classificação segundo o anexo da ETA-16/0016	EN 13501-1
Resistência ao fogo	Dependente do tipo de modelo e de componente, bem como das cablagens instaladas, no máximo, classe EI 120 - ver ETA-16/0016	EN 13501-2
Emissão de substâncias perigosas	Nenhuma substância perigosa	ETAG 026-2
Durabilidade e aptidão para utilização	Categoria de utilização tipo X	EOTA TR 024

O desempenho do produto, para o qual a declaração de desempenho foi emitida, corresponde aos desempenhos declarados. O fabricante acima indicado é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho em conformidade com a regulamentação (UE) nº 305/2011.

Esta declaração de desempenho está disponível online em www.svt.de.

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

i.V. Christian Meyer-Korte
Diretor de gestão do produto/Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Documentação técnica