



Vyhlásenie o výkone

č. 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Dátum: 25.09.2018
Rev.: 05

strana 1 / 1

Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku

PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Účel použitia

Výrobok na prehradenie káblov

Výrobca

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti

System 1

Európsky vyhodnocovací dokument

ETAG 026-2:2011

Európske technické posúdenie

ETA-16/0016 zo dňa 18.01.2016

Osvedčenie o výkonovej odolnosti

0761-CPR-0460

Technické miesto hodnotenia

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Notifikovaný orgán

Ústav na skúšanie materiálu pre stavebníctvo v Braunschweige (D), identifikačné číslo 0761

Vyhlásený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Chovanie pri požiari	Klasifikácia podľa prílohy ETA-16/0016	EN 13501-1
ohňovzdornosť	Maximálna trieda EI 120 - v závislosti na konštrukcii a type komponentu a vedených káblov - pozri ETA-16/0016	EN 13501-2
Unikanie nebezpečných látok	Žiadne nebezpečné látky	ETAG 026-2
Trvanlivosť a vhodnosť použitia	Kategória využitia typu X	EOTA TR 024

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.

Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www.svt.de.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V. Christian Meyer-Korte
Vedúci produktového manažmentu / vlastná súkromná menovka

i.A. Daniel Bernhardt
Technická dokumentácia