



Izjava o zmogljivosti

Št. 0128-PYRO-SAFE®-CT
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Datum: 25.09.2018
Preverjeno: 05
Stran 1 / 1

Enojasna ozn. koda tipa izdelka
PYRO-SAFE® CT / CT ML Cable Tube

Namen uporabe
Izdelek za vodenje kablov

Proizvajalec
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti
Sistem 1

Evropski dokument za ocenjevanje
ETAG 026-2:2011

Evropsko tehnično ocenjevanje
ETA-16/0016 z dne 18. 01. 2016

Potrdilo o obstojnosti zmogljivosti
0761-CPR-0460

Tehnična ustanova za ocenjevanje
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Priglašeni organ
Ustanova za preverjanje gradbenih materialov „Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig“,
označevalna številka 0761

Zmogljivost, navedena v izjavi

Najpomembnejše značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Vedenje v požaru	Klasificiranje v skladu s prilogo ETA-16/0016	EN 13501-1
Ognjeodpornost	Odvisno od vrste izvedbe in sestavnega dela ter nameščenih vodov največ razred EI 120 - glej ETA-16/0016	EN 13501-2
Oddaja nevarnih snovi	Ni nevarnih snovi	ETAG 026-2
Vzdržljivost in primernost uporabe	Kategorija uporabnosti tip X	EOTA TR 024

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.

Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.svt.de.

Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V. Christian Meyer-Korte
vodje upravljanja izdelkov / Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Tehnična dokumentacija