

# Δήλωση απόδοσης

Αριθ. 01260201-PYRO-SAFE®-DG-CR-0.7  
PYRO-SAFE® DG-CR 0.7

Ημερομηνία: 22.10.2020  
Αναθ.: 01  
Σελίδα 1 / 1



Protect your values.

**Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος**  
PYRO-SAFE® DG-CR 0.7

## Σκοπός χρήσης

Πυροδιογκούμενα προϊόντα για εφαρμογές αντιπυρικής σφράγισης και επιβράδυνσης φωτιάς (IU1)

## Κατασκευαστής

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

**Σύστημα για αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης**  
Σύστημα 1

**Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης**  
EAD 350005-00-1104

**Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση**  
ETA-16/0268

**Πιστοποιητικό της σταθερότητας της απόδοσης**  
0761-CPR-0558

**Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης**  
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

**Ο κοινοποιημένος οργανισμός**  
Κέντρο δοκιμών οικοδομικών υλικών (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) Braunschweig, αριθμός αναγνώρισης 0761

## Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	B-s1,d0	DIN EN 13501-1
Εκπομπές επικίνδυνων ουσιών	Καμία επικίνδυνη ουσία	ETA 16/0268
Κατηγορίες χρήσης	Τύπος X, Y1, Y2, Z1, Z2	EOTA TR 024

Η απόδοση του προϊόντος, για το οποίο εκδόθηκε η δήλωση απόδοσης, ανταποκρίνεται με τις δηλωθείσες αποδόσεις. Την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της δήλωσης απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 φέρει ο κατασκευαστής που ταυτοποιήθηκε παραπάνω.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης είναι διαθέσιμη online στη θέση [www.svt.de](http://www.svt.de).

Υπογραφή για Λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Product Management Construction

i.A. Daniel Bernhardt  
Technical Documentation Construction