

Izjava o zmogljivosti

Štr. 01260201-PYRO-SAFE®-DG-CR-0.7

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7

Datum: 22.10.2020

Preverjeno: 01

Stran 1 / 1



Protect your values.

Enojasna ozn. koda tipa izdelka

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7

Namen uporabe

Izdelki, ki se v primeru požara začnejo peniti za tesnjenje in odpornost v primeru požara (IU1)

Proizvajalec

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti

Sistem 1

Evropski dokument za ocenjevanje

EAD 350005-00-1104

Evropsko tehnično ocenjevanje

ETA-16/0268

Potrdilo o obstojnosti zmogljivosti

0761-CPR-0558

Tehnična ustanova za ocenjevanje

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Priglašeni organ

Ustanova za preverjanje gradbenih materialov „Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig“, označevalna številka 0761

Zmogljivost, navedena v izjavi

Najpomembnejše značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Vedenje v požaru	B-s1,d0	DIN EN 13501-1
Oddaja nevarnih snovi	Ni nevarnih snovi	ETA 16/0268
Kategorije uporabnosti	Tip X, Y1, Y2, Z1, Z2	EOTA TR 024

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.

Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.svt.de.

Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V. Christian Meyer-Korte
Product Management Construction

i.A. Daniel Bernhardt
Technical Documentation Construction