



Vyhlásenie o výkone

č. 01260000-PYRO-SAFE®-DG
PYRO-SAFE® DG

Dátum: 25.09.2018
Rev.: 04

strana 1 / 1

Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku

PYRO-SAFE® DG, PYRO-SAFE® DG-CR, PYRO-SAFE® DG-CR BS,
PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF

Účel použitia

V prípade požiaru peniace výrobky na použitie na utesnenie požiaru a inhibíciu požiaru (IU1)

Výrobca

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti

System 1

Európsky vyhodnocovací dokument

EAD 350005-00-1104

Európske technické posúdenie

ETA-16/0268

Osvedčenie o výkonovej odolnosti

0761-CPR-0558

Technické miesto hodnotenia

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Notifikovaný orgán

Ústav na skúšanie materiálu pre stavebníctvo v Braunschweige (D), identifikačné číslo 0761

Vyhlásený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Chovanie pri požiari	-	-
PYRO-SAFE® DG (hrúbka suchej vrstvy ≥ 1 mm až ≤ 2 mm na kovových podkladoch s bodom topenia $\geq 1\ 000$ °C alebo na podkladoch, klasifikovaných A1)	B-s1,d0	DIN EN 13501-1
PYRO-SAFE® DG-CR (menovitá hrúbka 0,6 mm až 2,2 mm voľne visiace alebo na minerálnych podkladoch (hustota ≥ 800 kg / (m ³)) alebo na podkladoch, klasifikovaných A1)	C-s1,d0	
PYRO-SAFE® DG-CR BS, PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF	E	
Unikanie nebezpečných látok	Žiadne nebezpečné látky	ETA 16/0268
Kategórie použitia	Typ X, Y1, Y2, Z1, Z2	EOTA TR 024

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.

Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www.svt.de.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V. Christian Meyer-Korte

Vedúci produktového manažmentu / vlastná súkromná menovka

i.A. Daniel Bernhardt

Technická dokumentácia