



Prestatieverklaring

Nr. 01151-PYRO-SAFE®-FLAMMOPLAST-KS1
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

Datum: 15.01.2019
Herz.: 01

Pagina 1 / 1

Uniforme identificatiecode van het producttype

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

Gebruiksdoel

Componenten in de module voor gebruik in lijnvormige voegenafdichtingen en brandwering met de benaming Voegenvulstelsysteem PYRO-SAFE® Voegenafdichting - FLAMMOPLAST

Fabrikant

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Systeem voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties

Systeem 1

Europees beoordelingsdocument

EAD 350141-00-1106

Europese technische beoordeling

ETA-13/0543 d.d. 29-5-2018

Certificaat van de bestendigheid van de prestaties

0761-CPR-0351

Technische beoordelingsinstantie

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

De aangemelde instantie

Keuringsinstantie voor de bouw Braunschweig, code 0761

Verklaarde prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandverloop	Klasse E	EN 13501-1
Brandwerendheid	Maximaal EI 120-H-X-B-20 tot 100 EI 120-V-X-B-20 tot 100 of EI 120-T-X-B-20 tot 100 Zie voor bijzonderheden ETA 13/0543	EN 13501-2
Afgifte gevaarlijke stoffen	Geen gevaarlijke stoffen vrijkomingsscenario's: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid	Toepassingscategorie type Z1	EAD 350141-00-1106

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.svt.de. Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

i.V. Christian Meyer-Korte
Manager Productmanagement/Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Technische documentatie