



Leistungserklärung

Nr. 01152-PYRO-SAFE®-FLAMMOPLAST-KS3
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3

Datum: 15.01.2019
Rev.: 01
Seite 1 / 1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3

Verwendungszweck

Komponente im Bausatz zur Verwendung in linienförmigen Fugenabdichtungen und Brandsperren mit der Bezeichnung Fugenfüll-System PYRO-SAFE® Fugenabdichtung - FLAMMOPLAST

Hersteller

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1

Europäisches Bewertungsdokument

EAD 350141-00-1106

Europäische Technische Bewertung

ETA-13/0543 vom 29.05.2018

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0351

Technische Bewertungsstelle

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Die notifizierte Stelle

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Kennnummer 0761

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Maximal EI 120-H-X-B-20 bis 100, EI 120-V-X-B-20 bis 100 oder EI 120-T-X-B-20 bis 100 Details siehe ETA 13/0543	EN 13501-2
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe Freisetzungsszenarien: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Z1	EAD 350141-00-1106

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.svt.de.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Christian Meyer-Korte
Leiter Produktmanagement/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Technische Dokumentation