



# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 01152-PYRO-SAFE®-FLAMMOPLAST-KS3  
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3

Datums: 15.01.2019  
Vers.: 01  
Lappuse 1 / 1

**Precīzs izstrādājuma tipa apzīmējuma kods**  
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3

## Lietošanas mērķis

Būvniecības komplekta sastāvdaļa lietošanai līnijveida šuvju blīvējumos un uguns barjerās ar nosaukumu „Šuvju aizpildes sistēma PYRO-SAFE® šuvju blīvētājs - FLAMMOPLAST“

## Ražotājs

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

## Sistēma ekspluatācijas īpašību novērtējumam un pārbaudei

Sistēma 1

## Eiropas novērtējuma dokuments

EAD 350141-00-1106

## Eiropas tehniskais novērtējums

ETA-13/0543 no 29.05.2018.

## Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts

0761-CPR-0351

## Tehniskā vērtējuma vieta

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

## Paziņotā struktūra

Braunšveigas Būvniecības jomas materiālu pārbaudes iestāde (Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig),  
koda numurs 0761

## Paziņotās ekspluatācijas īpašības

Būtiskākās pazīmes	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Īpašības ugunsgrēka laikā	E kategorija	EN 13501-1
Ugunsizturība	Maksimāli EI 120-H-X-B-20 līdz 100 EI 120-V-X-B-20 līdz 100 vai EI 120-T-X-B-20 līdz 100, papildu informāciju skatiet ETA 13/0543	EN 13501-2
Bīstamo vielu nodošana	Nav bīstamu vielu, izdalīšanās scenāriji: IA 1, IA 2	ETAG 026-3 TR 034
Izturība un lietošanas piemērotība	Tipa Z1 lietderības kategorija	EAD 350141-00-1106

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašība, par kuru ir izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vietnē [www.svt.de](http://www.svt.de). Parakstīties ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Ražošanas pārvaldības vadītājs/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt  
Tehniskā dokumentācija