



Prohlášení o výkonu

č. 01155-PYRO-SAFE®-FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Datum: 25.09.2018
Rev.: 04

strana 1 / 1

Jednoznačný identifikační kód typu produktu

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Účel použití

- A) Abláční nátěr pro použití v přepažení
B) Výrobky protipožární ochrany pro utěsnění a uzavření spár a otvorů

Výrobce

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Systém pro hodnocení a ověřování výkonové stálosti

A) + B) systém 1

Evropský vyhodnocovací dokument

- A) ETAG 026-2:2011
B) EAD 350141-00-1106

Evropské Technické hodnocení

- A) ETA-14/0418 ze dne 04.12.2014
B) ETA-18/0237 ze dne 16.05.2018

Certifikát o výkonové stálosti

- A) 0761-CPR-0426
B) 0761-CPR-0726

Technické místo hodnocení

- A) Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
B) ETA-Danmark A/S

Notifikovaný subjekt

A) + B) Ústav pro zkoušení materiálů pro stavebnictví v Braunschweigu (D), identifikační číslo 0761

Deklarovaný výkon

	Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
A) + B)	Chování při požáru	Třída E	EN 13501-1
A)	ohnivzdornost	Třída EI 30 - třída EI 240 Podrobnosti viz ETA-14/0418	EN 13501-2
B)		Maximálně třída EI 120-H-X-B-W-00 až 200 třída EI 120-V-X-B-W-00 až 200 Podrobnosti viz ETA-18/0237	
A)	Odvádění nebezpečných látek	Žádné nebezpečné látky	ETAG 018-2
A) + B)	Trvanlivost a upotřebitelnost	Kategorie použití typu X	ETAG 026-2

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.

Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách www.svt.de.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

i.V. Christian Meyer-Korte
Vedoucí produktového managementu / vlastní jmenovka

i.A. Daniel Bernhardt
Technická dokumentace