



Suoritusasoilmoitus

Nro. 01155-PYRO-SAFE®-FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Päiväys: 25.9.2018
Tark.: 04

Sivu 1 / 1

Tuotetyypin yksilöivä tunnus

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Käyttötarkoitus

- A) Ablaatiopinnoite käytettäväksi osastoivissa seinissä ja palomuuereissa
B) Palosuojaustuotteet rakojen ja aukkojen tiivistämiseen ja sulkemiseen

Valmistaja

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Järjestelmä suoritusason arviointia ja tarkastusta varten

A) + B) Järjestelmä 1

Eurooppalainen arviointiasiakirja

- A) ETAG 026-2:2011
B) EAD 350141-00-1106

Eurooppalainen tekninen arviointi

- A) ETA-14/0418, annettu 4.12.2014
B) ETA-18/0237, annettu 16.5.2018

Suoritusasotodistus

- A) 0761-CPR-0426
B) 0761-CPR-0726

Tekninen arviointilaitos

- A) Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
B) ETA-Danmark A/S

Ilmoitettu laitos

A) + B) Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, tunnus 0761

Todettu suorituskyky

	Tärkeät ominaisuudet	Suorituskyky	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio
A) + B)	Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13501-1
A)	Palonkestävyys	Luokka EI 30 - luokka EI 240 Katso yksityiskohtaiset tiedot asiakirjasta ETA-14/0418	EN 13501-2
B)		Enintään Luokka EI 120-H-X-B-W-00 - 200 Luokka EI 120-V-X-B-W-00 - 200 Katso yksityiskohtaiset tiedot asiakirjasta ETA-18/0237	
A)	Vaarallisten aineiden päästöt	Ei vaarallisia aineita	ETAG 018-2
A) + B)	Kestävyys ja tarkoitukseensojivuus	Käyttöluokka, tyyppi X	ETAG 026-2

Suoritusasoilmoituksessa määritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Edellä nimetty valmistaja vastaa yksin suoritusasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.

Tämä suoritusasoilmoitus on nähtävissä verkko-osoitteessa www.svt.de.

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittavat:

Valtakirjalla Christian Meyer-Korte
Product Management Construction

Valtuutettuna Daniel Bernhardt
Technical Documentation Construction