



# Vyhlásenie o výkone

č. 01155-PYRO-SAFE®-FLAMMOTECT-A  
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Dátum: 25.09.2018  
Rev.: 04

strana 1 / 1

## Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

## Účel použitia

- A) Ablačný náter na použitie v prepážkach  
B) Výrobky protipožiarnej ochrany na utesnenie škár a uzavretie otvorov

## Výrobca

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

## System na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti

A) + B) Systém 1

## Európsky vyhodnocovací dokument

- A) ETAG 026-2:2011  
B) EAD 350141-00-1106

## Európske technické posúdenie

- A) ETA-14/0418 zo dňa 04.12.2014  
B) ETA-18/0237 zo dňa 16.05.2018

## Osvedčenie o výkonovej odolnosti

- A) 0761-CPR-0426  
B) 0761-CPR-0726

## Technické miesto hodnotenia

- A) Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin  
B) ETA-Danmark A/S

## Notifikovaný orgán

A) + B) Ústav na skúšanie materiálu pre stavebníctvo v Braunschweige (D), identifikačné číslo 0761

## Vyhlásený výkon

	Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
A) + B)	Chovanie pri požiari	Trieda E	EN 13501-1
A)	ohňovzdornosť	Trieda EI 30 - Trieda EI 240 Podrobnosti pozri ETA-14/0418	EN 13501-2
B)		Maximálne Trieda EI 120-H-X-B-W-00 až 200 Trieda EI 120-V-X-B-W-00 až 200 Podrobnosti pozri ETA-18/0237	
A)	Unikanie nebezpečných látok	Žiadne nebezpečné látky	ETAG 018-2
A) + B)	Trvanlivosť a vhodnosť použitia	Kategória využitia typu X	ETAG 026-2

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.

Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke [www.svt.de](http://www.svt.de).

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Vedúci produktového manažmentu / vlastná súkromná menovka

i.A. Daniel Bernhardt  
Technická dokumentácia