



Δήλωση απόδοσης

Αριθ. 01167000-PYRO-SAFE® GFM
PYRO-SAFE® GFM

Ημερομηνία: 06.02.2017
Αναθ.: 01
Σελίδα 1 / 1

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος
PYRO-SAFE® GFM

Σκοπός χρήσης

Κανονικό κονίαμα τοιχοποιίας μετά από δοκιμή καταλληλότητας για τη δημιουργία σφραγίσεων οπών διέλευσης σωλήνων σε τοίχους και οροφές, κατάλληλο και για αρμούς γύρω από διαχωριστικά πυροπροστασίας και για πλήρωση κενών τοποθέτησης σε θύρες πυροπροστασίας.

Κατασκευαστής

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Σύστημα για αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης
Σύστημα 2+

Εναρμονισμένο πρότυπο
EN 998-2:2010

Ο κοινοποιημένος οργανισμός

Κέντρο δοκιμών υλικών (Materialprüfungsamt) Nordrhein-Westfalen, αριθμός αναγνώρισης 0432

Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	A1	EN 998-2:2010
Αντοχή σε πίεση	M20	
Αρχική αντοχή σε διάτμηση (Αντοχή σε διάτμηση της προσκόλλησης):	0,3 N/(mm ²) (τιμή πίνακα)	
Απορρόφηση νερού	NPD	
Περιεχόμενο χλώριο	≤ 0,10 M.-%	
Διαπερατότητα σε υδρατμούς μ	15/35 (τιμή πίνακα)	
Θερμική αγωγιμότητα λ 10,ξηρό	≤ 0,82 W/(mK) για P=50% ≤ 0,89 W/(mK) για P=90% (Τιμές πίνακα κατά EN 1745)	
Ανθεκτικότητα (Αντίσταση σε παγετό)	Αξιολόγηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον προβλεπόμενο τόπο χρήσης του κονιάματος	

Η απόδοση του προϊόντος, για το οποίο εκδόθηκε η δήλωση απόδοσης, ανταποκρίνεται με τις δηλωθείσες αποδόσεις. Την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της δήλωσης απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 φέρει ο κατασκευαστής που ταυτοποιήθηκε παραπάνω.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης είναι διαθέσιμη online στη θέση www.svt.de.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

i.V. Christian Meyer-Korte
Product Management Construction

i.A. Daniel Bernhardt
Technical Documentation Construction