



# Vyhlásenie o výkone

č. 01167000-PYRO-SAFE® GFM  
PYRO-SAFE® GFM

Dátum: 06.02.2017  
Rev.: 01

strana 1 / 1

**Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku**  
PYRO-SAFE® GFM

## Účel použitia

Normálna murovacia malta po skúške vhodnosti na výrobu prehradenia rúr v stenách a stropoch, tiež vhodná na škáry okolo ohňovzdorných dveriek a na vyplnenie rámov v ohňovzdorných dverách.

## Výrobca

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

**System na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti**  
System 2+

**Harmonizovaná norma**  
EN 998-2:2010

**Notifikovaný orgán**  
Úrad na skúšanie materiálov Severné Porýnie-Vestfálsko (D), identifikačné číslo 0432

## Vyhlásený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Chovanie pri požiari	A1	EN 998-2:2010
pevnosť v tlaku	M20	
začiatočná pevnosť v strihu (adhézná pevnosť v strihu)	0,3 N/(mm <sup>2</sup> ) (tabuľková hodnota)	
nasiakavosť	NDP	
Obsah chloridov	≤ 0,10 M.-%	
priepustnosť vodnej pary μ	15/35 (tabuľková hodnota)	
špecifická tepelná vodivosť Λ <sub>10,dry</sub>	≤ 0,82 W/(mK) pre P=50% ≤ 0,89 W/(mK) pre P=90% (tabuľkové hodnoty podľa EN 1745)	
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	Posúdenie podľa platných ustanovení v mieste určenia použitia malty	

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.

Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke [www.svt.de](http://www.svt.de).

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Product Management Construction

i.A. Daniel Bernhardt  
Technical Documentation Construction