



Vyhlásenie o výkone

č. 0116300-NOVASIT-K2
PYRO-SAFE® NOVASIT K2

Dátum: 06.02.2017
Rev.: 02

strana 1 / 1

Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku

PYRO-SAFE® NOVASIT K2

Účel použitia

Normálna murovacia malta po skúške vhodnosti na výrobu prehradenia rúr v stenách a stropoch, tiež vhodná na škáry okolo ohňovzdorných dveriek a na vyplnenie rámov v ohňovzdorných dverách.

Výrobca

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti

System 2+

Harmonizovaná norma

EN 998-2: 2010

Notifikovaný orgán

MPA Hannover (D), identifikačné číslo 0764

Vyhlásený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Chovanie pri požiari	A1	EN 13501-1
pevnosť v tlaku	M 20	EN 998-2:2010
začiatočná pevnosť v strihu (adhézná pevnosť v strihu)	0,3 N/(mm ²) (tabuľková hodnota)	
nasiakavosť	NDP	
Obsah chloridov	≤ 0,10 M.-%	
priepustnosť vodnej pary μ	15/35 (tabuľková hodnota)	
špecifická tepelná vodivosť Λ _{10,dry}	≤ 0,82 W/(mK) pre P=50% ≤ 0,89 W/(mK) pre P=90% (tabuľková hodnota n. EN 1745)	
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	Posúdenie podľa platných ustanovení v mieste určenia použitia malty	

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.

Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www.svt.de.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V. Christian Meyer-Korte
Vedúci produktového manažmentu / vlastná súkromná menovka

i.A. Daniel Bernhardt
Technická dokumentácia