



VKF Technische Auskunft Nr. 30342

Inhaber /-in

Rolf Kuhn GmbH
Jägersgrund 10
57339 Erndtebrück
Germany

Hersteller /-in

Rolf Kuhn GmbH
57339 Erndtebrück
Germany

Gruppe

121 - Platten

Produkt

ROKU-STRIP

Beschreibung

Intumeszierende Brandschutzplatte, RD=1000-1300kg/m³, D=1,0-6,4mm

Anwendung

RF3 (cr)

Unterlagen

MPA, Braunschweig: PB '2300/416/17' (15.12.2017), PB '3094/034/08-a' (02.04.2008), KB 'K-3094/034/08' (02.04.2008), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0761-CPR-0169' (20.07.2015); Hersteller: Leistungserklärung '007-01-1307' (01.07.2013)

Prüfbestimmungen

EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung E

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

01.11.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo